

**БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА -  
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
БЕОГРАД  
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.**

Број: 01-30/232

Датум: 26.05.2016, године

**ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА- ЈН 11/2016 НАБАВКА  
ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ**

**Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН -11/2016 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗАВЕДЕН КОД НАРУЧИОЦА ПОД БРОЈЕМ 01-30/230 ОД 25.05.2016. ГОДИНЕ,**

Питање 1.

У вези са делом V таčka 9.(страна 18) средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде се тражи банкарска гаранција, а за добро извршење посла и гарантни рок менца. Из праксе до сада се нисмо сретали са оваквим захтевом, било је управо обрнуто, за озбиљност посла се тражи менца, а за доборо извршење посла банкарска гаранција. У складу са тим можете ли да размотрите овај услов?

**Одговор:**

Наручилац остаје при траженим средствима финансијског обезбеђења како је наведено у Конкурсној документацији.

Питање 2.

У вези са делом IV таčka 8, презентација доказа о испуњености услова за потписивање говора, став 3, каже се да понуђачи који се налазе у Регистру понуђача код APR-а не морају да оставе обавезне доказе из одељка 1, став 1, alineја 1,1 која се односи на један од доказа за правна лица: извод из казнене евиденције...; питање је зар нису обухваћени и остали обавезни услови, тј. alineја 1.2, и 1.3 регистрацијом у Регистру понуђача код APR-а што је уобичајена пракса?

**Одговор:**

Наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију, а Измене и допуне конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Питање 3.

Зашто се тражи да се постојећи јављачи повежу на нову centralу кад на објекту већ постоји centralа у server соби и паралелни tablo у портирници која манипулише овим детекторима чиме је овај систем сасвим функционалан. Овим се уманjuje конкурентност других понуђача пошто се тражи постављање нове centrale која мора да ради са постојећим јављачима иако по ситуацији на објекту то није неопходно, што није у складу са законом о јавним набавкама члан 10, где пише да је 'наручилац јавне набавке дужан да омогући што је могуће већу конкуренцију. Наручилац не може да ограничи конкуренцију, а посебно не може онемогућавати било ког понуђача да учествује у поступку јавне набавке неопреавданом употребном pregovарачког поступка, нити коришћењем дискриминаторских услова техничких спецификација или услова'. У складу са овим, да ли се уместо овога може задржати постојећа centralа са постојећим јављачима а новопостављени јављачи да буду повезани на нову centralу потребног капацитета са новим пратећим tabloom?

**Одговор:**

Пројектом који је добио сагласност „Министарства унутрашњих послова Републике Србије, Сектор за ванредне ситуације у Београду“ а на основу којег је урађена конкурсна документација, предвиђен је јединствен систем са графичким софтвером који управља целим системом. Наручилац остаје при захтеву.

## Питање 4.

U delu IV stavka 2.3 kadrovski kapacitet navodi se da ponuđač mora da ima stalno zaposleno lice za bezbednost i zastitu na radu. Da li se prihvata da angažovanje ovog lica bude na ugovor o delu pošto zbog prirode ovog posla ne postoji realna potreba za stalno angažovanom osobom ovog profila?

**Одговор:**

Наручилац ће прихватити да понуђач има ангажовано лице за безбедност и заштиту на раду по основу уговора о делу, уз услов важаност овог уговора мора да буде најмање у периоду од подношења понуде до завршетка уговорених обавеза.

## Питање 5.

Da li je dovoljno za lice za bezbednost i zastitu na radu, da ponuđač ima ugovor o pružanju usluga za poslove bezbednosti i zdravlja na radu sa institutom za bezbednost i humanizaciju rada na osnovu kojeg navedni institut određuje stručno lice za bezbednost i zaštitu na radu? Ne vidimo realan razlog da je potrebno i nije uobičajeno, da takvo lice bude stalno zaposleno kod ponuđača.

**Одговор:**

Наручилац захтева да лице за безбедност и заштиту на раду буде запослено или ангажовано уговором о делу код понуђача.

## Питање 6.

U specifikaciji opreme, stavka 1, se navodi da centrala treba da ima rezervno napajanje baterije 2x12V, 40Ah, a dalje u istoj stavci se navode baterije 2x12V, 18Ah. Da li možete da definišete koje su od ovih navedenih u stvari potrebne?

**Одговор:**

Централа садржи напојну јединицу са акумулаторским батеријама 2x12V, 40Ah и комплет са додатним акумулаторским батеријама 2x12V, 18Ah у металном кућишту за монтажу испод централе, како је описано у спецификацији.

## Питање 7.

Uvidom u projekat nigde nije definisana potreba i lokacija javljača požara sa CO senzorem. U specifikaciji je navedeno 4 komada ovakvih senzora pa vas molimo da izmenite specifikaciju u skladu sa projektnom dokumentacijom odnosno da se ova stavka izbací pošto je moguće da je zaostala iz nekog drugog projekta.

**Одговор:**

Пројектом је дефинисана потреба и локација јављача пожара са СО сензором у просторији 15: Серверна 303 (RC) и то јављачи бр. 7.40, 7.41. 7.42 и 7.43. Наручилац остаје при захтеву.

## Питање 8.

Uvidom u projekat vidi se da izlazni moduli šalju po jednu informaciju po ormanu na koji utiču, u specifikaciji su navedeni moduli sa 4 izlaza. S obzirom da ovoliko izlazna jasno nije potrebno, molim vas da izmenite specifikaciju u skladu sa tim odnosno stavite da je potreban modul sa jednim izlazom.

**Одговор:**

Наручилац ће изменити и допунити конкурсну документацију и прихватити ће понуду понуђача који понуди адресабилни излазни модул тип ВХ-REL4 Securiton или одговарајући, који поседује два или више релеја, односно модул са 2 или више излаза.

Питање 9.

Обиласком објекта сасгледано је да објекат чини један пожарни сектор, самим тим све извршне функције се активирају истовремено. Такође све сирене су предвиђене на засебној траси са ватроотпорним кабловима а не на петљи са другим елементима. У складу са овим да ли је прихватљиво под ставком 9 у спецификацији уместо адресабилне испоручити конвенционалне сирене чиме се задржава функционалност система?

**Одговор:**

Објекат не чини један пожарни сектор. Наручилац остаје при свом захтеву.

Питање 10.

Увидом у пројекат нисмо успели да видимо где су предвиђени улазни модули са четири улаза сем за прихват детектора пламена. Пошто детектора има укупно 3 и предвиђени су за повезивање у 2 зоне молимо вас за разјашњење за шта и где су предвиђени остали модули?

**Одговор:**

У пројекту, на цртежима основа као и на блок шеми, назначени су положаји и намена предметних улазних модула.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милош Ђуровић