

**БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА -
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.**
Број:01-30/152
Датум: 22.04.2016. године

**ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ
РАДОВА- РЕКОНСТРУКЦИЈА И АДАПТАЦИЈА ДЕЛА ПОСЛОВНЕ
ЗГРАДЕ ШКОЛЕ ПО ПАРТИЈАМА ЈН 07/2016
за ПАРТИЈУ 3.-Адаптација и реконструкција зборнице Школе**

**Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА
ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ЈН -07/2016
ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ОД 22.04.2016. ГОДИНЕ,**

Питање 1.

Da li se umesto kabla NHXH moze da se ponuditi kabl N2XH koji je takodje halogenfree ?

Одговор:

Наручилац прихвата kabl N2XH, погодно је да кабл тешко гориви енергетски кабл напонског нивоа 0,6/1 kV са изолацијом од умреженог полиетилена и плаштом од термопластичне безхалогене масе.

Питање 2.

Na jednopolnoj semi razvodnog ormana na dovodu je nacrtan grebenasti prekidac 4G-40-10-U i FID skloka 25/0.3.

U predmeru se navodi grebenasti prekidac 4G-40-10-U sa naponskom zastitom i bez podnaponske zastite, ali bez FID sklopke.

Pitanje je sta se nudi GS sa FID sklopkom ili kompaktni prekidac sa naponskim omkidacem?

Одговор:

Наручилац тражи компактни прекидач са напонским окидачем и FID склопком.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Мирослав Станковић