

**БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА -
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД**

КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.

Број: 01-30/237

Датум: 02.06.2016, године

**ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА- ЈН 11/2016 НАБАВКА
ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ**

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН -11/2016 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗАВЕДЕН КОД НАРУЧИОЦА ПОД БРОЈЕМ 01-30/236 ОД 01.06.2016. ГОДИНЕ,

Питање 1.

Pitanje je, s obzirom da preduzeće koje poseduje ovakvo ovlašćenje ne učestvuje активно u ugradnji i instalaciji sistema automatske dojavе požara već je obavezno samo da preduzeće koje poseduje ovu licencu izvrši prvi kontrolni pregled sistema i izda potvrdu o funkcionalnosti istog na osnovu Pravilnika o posebnim uslovima koje moraju da ispunjavati pravna lica koja dobijaju ovlašćenje za obavljanje poslova kontrolisanja instalacija i uređaja za gašenje požara i instalacija posebnih sistema (sl. glasnik rs br. 52/2015). da li ponuđač može da priloži ugovor o poslovno tehničkoj saradnji sa preduzećem koje poseduje traženi dokument i da se priloži dokument navedenog preduzeća?

Одговор:

Понуђач мора да поседује важеће предметно овлашћење у складу са Законом. Наручилац остаје при захтеву из конкурсне документације.

Питање 2.

Da li je dozvoljeno da ponuđač odnosno instalater sistema, na bilo koji način, softverski ili hardverski da zaključa centralu da samo on može da vrši periodičan pregled, ili sistem treba da bude tako koncipiran da svaka firma koja ima важеће Rešenje МУП-а Republike Srbije, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту овлашćenje за обављање послова израде пројекта стабилних система за дојаву пожара, као и за обављање послова извођење стабилних система за дојаву пожара?

Одговор:

Систем треба да буде тако конципиран да свака фирма која има важеће Решење МУП-а Републике Србије, Сектора за ванредне ситуације, Управе за превентивну заштиту овлашćenje за обављање послова израде пројекта стабилних система за дојаву пожара, као и за обављање послова извођење стабилних система за дојаву пожара и одговарајућу опрему за испитивање, може да врши периодичан преглед.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милош Ђуровић