

**БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА -  
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА  
БЕОГРАД  
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.**

Број: 01-30/257

Датум: 10.06.2016, године

**ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА- ЈН 11/2016 НАБАВКА  
ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ**

**Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН -11/2016 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗАВЕДЕН КОД НАРУЧИОЦА ПОД БРОЈЕМ 01-30/256 ОД 10.06.2016. ГОДИНЕ,**

**Питање 1.**

У ставци 1 спецификације наведено је да централ треба да буде redundantnog типа или одговарајућа са 12 петљи. Пошто је по SRPS EN54-2 standardu redundantnost потребна само ако је на контролну јединицу повезано више од 512 елемената (детектора, ручних јављача, модула..) да ли инвеститор прохвата да се понуди 3 умрежене I интерактивне контролне јединице у једном кућишту где се на сваку повезује до 4 петље односно до 512 елемената што је у складу са SRPS EN54-5 ставка 13.7? У оваковој конфигурацији није потребна redundantnost а испуњавају се сви tenderom и propisима тражени услови.

**Одговор:**

У конкурсној документацији је јасно специфицирано шта се тражи. Наручилац остаје при захтеву.

**Питање 2.**

У ставкама 5 односно 6 наводи се да су потребни комбиновано оптичко-термички детектори, а на дну исте ставке се наводи да детектори треба да буду podešени да раде само као температурни јављачи пожара односно само као детектори дима. С обзиром на овакву дефиницију да ли инвеститор прихвата да се понуде детектори који су у већ у фабрици дефинисани да раде као температурни односно детектори дима чиме се I даље задржавају тражене карактеристике?

**Одговор:**

Наручилац ће прихватити да се понуде детектори који су унапред дефинисани да раде као температурни, односно детектори дима јер се тиме задржавају тражене карактеристике .

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милош Ђуровић