

**БЕОГРАДСКА ПОСЛОВНА ШКОЛА -
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
БЕОГРАД
КРАЉИЦЕ МАРИЈЕ 73.**

Број: 01-30/263

Датум: 13.06.2016, године

**ПОТЕНЦИЈАЛНИМ ПОНУЂАЧИМА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ
ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА- ЈН 11/2016 НАБАВКА
ПРОТИВПОЖАРНЕ ОПРЕМЕ СА УГРАДЊОМ**

Предмет: ПИТАЊА И ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВ ЗА ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА ИЛИ ПОЈАШЊЕЊИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈН -11/2016 ПОТЕНЦИЈАЛНОГ ПОНУЂАЧА ЗАВЕДЕН КОД НАРУЧИОЦА ПОД БРОЈЕМ 01-30/262 ОД 13.06.2016. ГОДИНЕ,

Питање 1.

1. Vezamo za pitanje o centrali, da li centrali sa 12 petlji odgovara 3 umrežene central sa po četiri petlje, vaš odgovor je samo da naručilac ostaje pri zahtevu bez objašnjenja. Pošto ste u drugim odgovorima naveli da se u tender jasno definiše da je dozvoljeno ponuditi 'ili odgovarajuću' opremu. S obzirom da smo jasno naveli propise na osnovu kojih je bazirano pitanje molimo da adekvatno obrazložite vaš odgovor. S obzirom da je uvidom u projekat jasno da novoprojektovana centrala treba da bude smeštena u server sobu a sistem se kontroliše preko paralelnog tabloa i softvera na računaru koji treba da budu smešteni u portirnici objekta nejasan je ovakav odgovor koji sužava konkurenciju, što opet jano nije u skladu sa zakonom o javnim nabavkama član 10 .

Одговор:

Наручиоц је дао детаљну техничку спецификацију. Понуђач има право да понуди одговарајућу опрему. Наручиоц нема увида у овој фази у врсту опреме коју нудите и самим тим не можемо да знамо одговор на Ваше питање. Понуђач је дужан да докаже да је опрема коју нуди одговарајућа захтеваној опреми из спецификације, тиме што ће приложити одговарајуће и важеће декларације, атесте односно извештаје о испитивању као доказе на захтев Наручиоца. Наручиоц остаје при захтеву.

Питање 2.

U odgovorima na pitanja da li postojeća periferna oprema može da se zameni novom, kompatibilnom sa postojećom o трошку понуђача, navodite da 'radi ekonomičnosti i ekonomske isplativosti pošto u ovoj fazi nije moguće sagledati трошкове ових радова I pristupiti izmeni tehničke dokumentacije' Ovaj odgovor je nejasan s obzirom da je pitanje glasi 'da se postojeća oprema zameni o трошку понуђача' tako da nije jasno kako to utiče na 'ekonomsku isplativost'. Takođe, s obzirom da je pitanje da se oprema zameni istim tipom detektora samo drugog произвођача који задовољава све захтеване стандарде нејасно је како би то утицало на постојећу техничку документацију поготово пошто за постојећу техничку опрему и не постоји проектна документација, тако да вас molim за образложење одговора.

Одговор:

Као што је претходно одговорено, постојећа периферна опрема је већим делом уграђена у просторије које су реконструисане, а на техничку документацију којом је предвиђено задржавање постојеће периферне опреме је издата сагласност од стране надлежних

органа и на основу ње је урађена предметна конкурсна документација. Наручилац остаје при захтеву.

Питање 3.

Takođe, zbog tajminga kad su odgovori na prethodna pitanja objavljeni zamolićemo vas za novo produženje roka za davanje ponuda.

Одговор:

Одговори су објављени у складу са Законом. Наручилац остаје при утврђеном року.

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Милош Ђуровић